水岳检测
Shui Yue Test

扫微信二维码
关注水岳检测

正本

上半年地下水（总铬、高锰酸盐）

检 测 报 告

(Test Report)

NO.SYHJ22036

委托单位：石横特钢集团有限公司
(consignee)

检测类别：委托检测
(Detection category)

报告日期：2022.06.04
(Report date)

山东水岳检验检测有限公司
Shandong ShuiYue Inspection and Testing Co., Ltd

水岳检测
Shui Yue Test

检 测 报 告

编号： NO.SYHJ22036 共 10 页第 1 页

样品类别	地下水	检测类别	委托检测
检测编号	SYHJ22036	被检单位	石横特钢集团有限公司
检测地点	-1：特钢生活区 -2：北高余社区 -3：中东社区 -4：赵庄社区		
委托单位	石横特钢集团有限公司	联系人	张志涛 13581146032
样品状态	均为无色透明液体	包装情况	包装完好
采样日期	2022.06.01	完成日期	2022.06.03
检测方法	详见报告第 2 页		
检测结论	检测结果不做判定 详见报告第 2 页		
备注	1. 符号“/”表示该项目无内容。 2. 内部参考，不具有对社会的证明作用		

编制人：肖年美

审核人：

批准人：

检验检测专用章

2022 年 06 月 04 日

地址：泰安市高新区南天门大街西段矿山装备基地 电话：0538-8936602 传真：0538-8936601
E-mail：shandongshuiyue@126.com

水岳检测
Shui Yue Test

检测方法及仪器

编号：NO.SYHJ22036

检测项目	检测依据及检测方法	检测仪器、型号及设备编号	检出限
高锰酸盐指数（耗氧量）	GB/T 5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（1.1）酸性高锰酸钾滴定法	25mL 滴定管	0.05mg/L
总铬	GB/T 7466-1987 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法	紫外可见分光光度计、TU-1810、SYYB002	0.004mg/L

检测结果报告单

采样点位	样品编号	检测项目	检测结果				单位
			特钢生活区	北高余社区	中东社区	赵庄社区	
-1：特钢生活区 -2：北高余社区 -3：中东社区 -4：赵庄社区	JPSZ22036 -1 至-4	高锰酸盐指数（耗氧量）	1.11	0.97	1.05	1.21	mg/L
		总铬	ND	ND	ND	ND	mg/L
备注	ND 表示未检出						

----以下为空白---

地址：泰安市高新区南天门大街西段矿山装备基地　电话：0538-8936602　传真：0538-8936601
E-mail：shandongshuiyue@126.com

编号：NO.SYHJ22036

附件：采样现场

编号：JPSZ22036-1 点位：特钢生活区 经度：116.54364 纬度：36.23515	编号：JPSZ22036-2 点位：北高余社区 经度：116.5493 纬度：36.2406
	
编号：JPSZ22036-3 点位：中东社区 经度：116.53979 纬度：36.21494	编号：JPSZ22036-4 点位：赵庄社区 经度：116.51365 纬度：36.22768
	

地址：泰安市高新区南天门大街西段矿山装备基地　电话：0538-8936602　传真：0538-8936601
E-mail：shandongshuiyue@126.com